



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: [gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru](mailto:gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ставрополю) управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, тел. 8 (8652) 94-54-47,  
E-mail: [stavropol.nadzor@bk.ru](mailto:stavropol.nadzor@bk.ru)  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

---

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)  
(наименование федерального государственного надзора)

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«06» октября 2021 г. № 279/1/86

Должностным лицом (должностными лицами): государственный инспектор города Ставрополя по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ставрополю) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы Миненко Антон Витальевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

не привлекался

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

решения о проведении выездной проверки от 20.09.2021 г. № 279, КНМ № 26210061000200890404

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 83

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

---

Проведено \_\_\_\_\_ внеплановое \_\_\_\_\_ контрольное (надзорное) мероприятие  
(плановое/внеплановое)

в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 75 города Ставрополя ОГРН 1022601948126 ИНН 2635015116, значительного риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки проведённой в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации в помещении охраны	(п. 3, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020)	01.09.2022	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.09.2022	
3.	Кабели и провода, примененные при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации (АУПС и СОУЭ) не соответствуют требованиям таблицы 2 раздел 6 ГОСТ 31565-2012;	(ч.2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.09.2022	
4.	Отсутствует на двери помещения архива обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	(п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	01.09.2022	
5.	Не разработана в соответствии с требованиями техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	01.09.2022	
6.	Допускается использование эвакуационных выходов из спортивного зала, расположенного на 3 этаже без свободного открывания двери изнутри (без ключа)	(п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	01.09.2022	

Должностное (ые) лицо(а) органа, осуществляющего государственный надзор



(подпись)

*Михайлов А.В.*

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:



(подпись)

*О.В. Шеховцова*

(фамилия, инициалы)